

飲料水定期水質検査結果書

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				4月9日	5月13日	6月10日	7月9日	8月19日	9月9日	10月8日	11月11日	12月9日	1月15日	2月17日	3月10日
	気温		℃	17.0	20.0	23.0	28.0	32.0	28.0	22.0	19.0	5.0	6.0	6.0	8.0
	水温		℃	18.0	20.0	24.0	28.0	32.0	28.0	24.0	19.0	10.0	8.0	8.0	10.0
1	一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.9	－	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	－	－	0.10	－	－	0.11	－	－	0.04未満	－	－
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.009	－	－	0.013	－	－	0.014	－	－	0.005	－	－
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.003	－	－
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.016	－	－	0.023	－	－	0.027	－	－	0.013	－	－
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.007	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.005	－	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－
30	プロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001	－	－	0.001未満	－	－
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.03	－	－	0.05	－	－	0.04	－	－	0.02	－	－
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	－	－	－	9	－	－	－	－	－	－	－	－
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	9	10	10	8	12	11	10	10	11	13	15	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	－	－	－	42	－	－	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	80	－	－	93	－	－	114	－	－	118	－	－
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.5	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
判 定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

* (4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジ`メチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)

* 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール)

飲料水定期水質検査結果書

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				4月9日	5月13日	6月10日	7月9日	8月19日	9月9日	10月8日	11月11日	12月9日	1月15日	2月17日	3月10日
	気温		℃	17.0	20.0	24.0	28.0	30.0	28.0	21.0	20.0	8.0	7.0	8.0	8.0
	水温		℃	18.0	18.0	19.0	20.0	20.0	20.0	18.0	18.0	16.0	16.0	15.0	14.0
1	一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.04未満	－	－	0.06	－	－	0.07	－	－	0.04未満	－	－
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	60	－	－	60	－	－	61	－	－	60	－	－
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	158	－	－	164	－	－	165	－	－	165	－	－
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	358	－	－	361	－	－	360	－	－	360	－	－
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
判 定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

* (4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジ`メチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)

* 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール)

飲料水定期水質検査結果書

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				4月9日	5月13日	6月10日	7月9日	8月19日	9月9日	10月8日	11月11日	12月9日	1月15日	2月17日	3月10日
	気温		℃	19.0	22.0	26.0	32.0	33.0	34.0	23.0	22.0	10.0	8.0	10.0	13.0
	水温		℃	16.0	21.0	24.0	26.0	32.0	30.0	28.0	22.0	18.0	12.0	10.0	12.0
1	一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.9	－	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	－	－	0.10	－	－	0.12	－	－	0.04未満	－	－
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.011	－	－	0.014	－	－	0.018	－	－	0.005	－	－
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.019	－	－	0.023	－	－	0.032	－	－	0.013	－	－
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.008	－	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.006	－	－	0.007	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－
30	プロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001	－	－	0.001未満	－	－
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	－	－	0.04	－	－	0.03	－	－	0.02	－	－
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	－	－	－	8	－	－	－	－	－	－	－	－
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	10	10	10	8	12	11	11	10	12	13	15	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	－	－	－	39	－	－	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	105	－	－	91	－	－	111	－	－	122	－	－
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.5	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
判 定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

* (4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジ`メチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)

* 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール)

飲料水定期水質検査結果書

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				4月9日	5月13日	6月10日	7月9日	8月19日	9月9日	10月8日	11月11日	12月9日	1月15日	2月17日	3月10日
	気温		℃	17.0	20.0	25.0	30.0	31.0	30.0	22.0	20.0	10.0	8.0	8.0	11.0
	水温		℃	16.0	20.0	22.0	25.0	30.0	29.0	27.0	22.0	18.0	12.0	10.0	12.0
1	一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.9	－	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.06	－	－	0.10	－	－	0.12	－	－	0.04	－	－
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.011	－	－	0.016	－	－	0.018	－	－	0.005	－	－
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.019	－	－	0.027	－	－	0.032	－	－	0.013	－	－
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.008	－	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.006	－	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－
30	プロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001	－	－	0.001未満	－	－
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.03	－	－	0.04	－	－	0.03	－	－	0.02	－	－
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	－	－	－	8	－	－	－	－	－	－	－	－
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	9	10	10	8	12	11	10	10	12	13	15	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	－	－	－	38	－	－	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	84	－	－	86	－	－	115	－	－	125	－	－
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.4	0.5	0.7	0.5	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
判 定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

* (4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジ`メチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)

* 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール)

飲料水定期水質検査結果書

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				4月8日	5月14日	6月12日	7月8日	8月20日	9月11日	10月7日	11月12日	12月11日	1月14日	2月18日	3月12日
	気温		℃	20.0	22.0	28.0	31.0	34.0	35.0	22.0	18.0	10.0	6.0	10.0	13.0
	水温		℃	18.0	22.0	25.0	28.0	33.0	30.0	27.0	22.0	16.0	12.0	10.0	13.0
1	一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.5	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.04	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	－	0.04未満	－	－	0.08	－	－	0.10	－	－	0.04未満	－
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.001未満	－
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－
25	ジブモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.002	－
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.019	－	－	0.011	－	－	0.005	－
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	－	0.002未満	－	－	0.002	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.001	－
30	プロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	－
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	－	55	－	－	46	－	－	47	－	－	54	－
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	24	24	24	22	21	16	21	21	20	23	24	22
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	－	147	－	－	128	－	－	130	－	－	151	－
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	－	337	－	－	292	－	－	288	－	－	323	－
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
判 定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

* (4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジ`メチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)

* 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール)

飲料水定期水質検査結果書

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				4月8日	5月14日	6月12日	7月8日	8月20日	9月11日	10月7日	11月12日	12月11日	1月14日	2月18日	3月12日
	気温		℃	20.0	24.0	28.0	33.0	34.0	35.0	22.0	22.0	12.0	7.0	10.0	16.0
	水温		℃	18.0	21.0	25.0	27.0	31.0	30.0	28.0	23.0	18.0	12.0	12.0	16.0
1	一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.9	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.06	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	－	0.07	－	－	0.09	－	－	0.09	－	－	0.05	－
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	－	0.009	－	－	0.015	－	－	0.009	－	－	0.004	－
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.003	－
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	－	0.019	－	－	0.030	－	－	0.020	－	－	0.012	－
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.002	－
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.005	－
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.002	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	－	0.04	－	－	0.05	－	－	0.03	－	－	0.02	－
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	12	－	－	－	－	－	－	－
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	9	10	11	8	12	11	11	10	12	13	15	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	56	－	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	－	104	－	－	131	－	－	104	－	－	126	－
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.5	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
判 定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

* (4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジ`メチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)
* 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール)

柳川市大和町大坪 ボートレーサー養成所

飲料水定期水質検査結果書

* (4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフレン-4a(2H)-オール(別名ジエオスミン)
* 1, 2, 7, 7-テトラメチルシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール)

* 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール)

令和6年度															
柳川市三橋町新村 新村構造改善センター				飲料水定期水質検査結果書											
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				4月8日	5月14日	6月12日	7月8日	8月20日	9月11日	10月7日	11月12日	12月11日	1月14日	2月18日	3月12日
	気温		℃	19.0	19.0	25.0	30.0	32.0	30.0	21.0	16.0	10.0	5.0	7.0	12.0
	水温		℃	18.0	20.0	24.0	26.0	30.0	30.0	26.0	21.0	15.0	11.0	10.0	12.0
1	一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.4	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.08	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.04	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	－	0.04未満	－	－	0.09	－	－	0.10	－	－	0.04未満	－
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001未満	－
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－
25	ジブモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.005	－
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－
30	プロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.013	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	－	60	－	－	57	－	－	50	－	－	56	－
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	25	26	25	25	24	23	23	22	22	24	24	22
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	－	159	－	－	152	－	－	137	－	－	153	－
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	－	356	－	－	341	－	－	306	－	－	333	－
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
判 定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

* (4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジ`メチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)

* 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール)