

旧柳川市クリーンセンター地下水質結果一覧表

検査項目	単位	定量下限	調査地点名		排水基準
			観測孔No.1 地下水	観測孔No.2 地下水	
カドミウム	mg/L	0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03
全シアン	mg/L	0.1	<0.1	<0.1	1
鉛	mg/L	0.005	<0.005	<0.005	0.1
六価クロム	mg/L	0.005	<0.005	<0.005	0.5
砒素	mg/L	0.005	<0.005	<0.005	0.1
総水銀	mg/L	0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
アルキル水銀	mg/L	0.0005	<0.0005	<0.0005	検出され ないこと
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003
ジクロロメタン	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	0.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02
クロロエチレン	mg/L	0.0002	<0.0002	<0.0002	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	<0.0004	<0.0004	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	<0.004	<0.004	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	<0.0005	<0.0005	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	<0.0006	<0.0006	0.06
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	<0.0005	<0.0005	0.1
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02
チウラム	mg/L	0.0006	<0.0006	<0.0006	0.06
シマジン	mg/L	0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03
チオベンカルブ	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	0.2
ベンゼン	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	0.1
セレン	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.2	<0.2	<0.2	-
ふっ素	mg/L	0.08	0.39	0.78	8
ほう素	mg/L	0.1	0.6	0.2	10
1,4-ジオキサン	mg/L	0.0	<0.005	<0.005	0.5
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	0.00017	0.0040	10