

令和2年度柳川市役所柳川庁舎外53施設電力需給

別添資料

施設別概要書

No.	需要場所		電力供給条件				予定契約電力及び予定使用電力等		
	施設名		供給方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波数 (Hz)	予定契約電力 (Kw)※1	予定使用量 (KWh)※2	力率 (%)
1	柳川市役所 柳川庁舎	福岡県柳川市本町87-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	176	373,641	100
2	柳川市役所 大和庁舎	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾120	交流3相3線式	6,000	6,000	60	211	362,060	100
3	柳川市役所 三橋庁舎	福岡県柳川市三橋町正行431	交流3相3線式	6,000	6,000	60	125	264,276	100
4	柳河小学校	福岡県柳川市恵美須町28	交流3相3線式	6,000	6,000	60	75	101,584	100
5	城内小学校	福岡県柳川市本町84	交流3相3線式	6,000	6,000	60	77	88,794	100
6	東宮永小学校	福岡県柳川市下宮永町374	交流3相3線式	6,000	6,000	60	119	147,430	100
7	矢留小学校	福岡県柳川市矢留本町21	交流3相3線式	6,000	6,000	60	128	158,502	100
8	両開小学校	福岡県柳川市有明町1750	交流3相3線式	6,000	6,000	60	106	110,154	100
9	昭代第一小学校	福岡県柳川市田脇810	交流3相3線式	6,000	6,000	60	77	132,000	100
10	昭代第二小学校	福岡県柳川市西浜武1490	交流3相3線式	6,000	6,000	60	106	136,919	100
11	蒲池小学校	福岡県柳川市金納455	交流3相3線式	6,000	6,000	60	123	179,839	100
12	血垣小学校	福岡県柳川市大和町栄1542	交流3相3線式	6,000	6,000	60	60	72,600	100
13	有明小学校	福岡県柳川市大和町血垣開600	交流3相3線式	6,000	6,000	60	57	75,255	100
14	中島小学校	福岡県柳川市大和町中島68	交流3相3線式	6,000	6,000	60	59	78,147	100
15	六合小学校	福岡県柳川市大和町六合1661-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	55	77,139	100
16	大和小学校	福岡県柳川市大和町栄563	交流3相3線式	6,000	6,000	60	47	59,896	100
17	豊原小学校	福岡県柳川市大和町豊原125	交流3相3線式	6,000	6,000	60	67	74,316	100
18	藤吉小学校	福岡県柳川市三橋町藤吉502	交流3相3線式	6,000	6,000	60	90	119,952	100
19	矢ヶ部小学校	福岡県柳川市三橋町柳河406-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	53	60,025	100
20	二ッ河小学校	福岡県柳川市三橋町百町735-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	51	65,553	100
21	垂見小学校	福岡県柳川市三橋町垂見1610	交流3相3線式	6,000	6,000	60	44	56,792	100
22	中山小学校	福岡県柳川市三橋町中山352	交流3相3線式	6,000	6,000	60	29	35,088	100
23	柳城中学校	福岡県柳川市本城町82-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	88	117,966	100
24	柳南中学校	福岡県柳川市上宮永町645-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	95	149,126	100
25	昭代中学校	福岡県柳川市西浜武1494	交流3相3線式	6,000	6,000	60	85	133,056	100
26	蒲池中学校	福岡県柳川市金納455	交流3相3線式	6,000	6,000	60	90	135,084	100
27	大和中学校	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	101	131,401	100
28	三橋中学校	福岡県柳川市三橋町垂見580-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	90	133,504	100
29	柳川学校給食共同調理場	福岡県柳川市久々原232-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	220	356,495	100
30	大和学校給食共同調理場	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾645-3	交流3相3線式	6,000	6,000	60	193	344,183	100
31	三橋学校給食共同調理場	福岡県柳川市三橋町垂見62	交流3相3線式	6,000	6,000	60	94	169,546	100
32	柳河ふれあいセンター	福岡県柳川市新町5-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	23	22,442	100
33	柳川農村環境改善センター	福岡県柳川市下宮永町132-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	37	19,687	100
34	有明まほろばセンター	福岡県柳川市有明町1490	交流3相3線式	6,000	6,000	60	35	43,629	100
35	就業改善センター	福岡県柳川市久々原126-3	交流3相3線式	6,000	6,000	60	36	24,314	100
36	蒲池農村環境改善センター	福岡県柳川市矢加部251-3	交流3相3線式	6,000	6,000	60	14	20,692	100
37	三橋生涯学習センター	福岡県柳川市三橋町正行431-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	88	99,985	100
38	学童農園むつごろうランド	福岡県柳川市橋本町389	交流3相3線式	6,000	6,000	60	52	27,301	100
39	柳川古文書館	福岡県柳川市隅町71-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	32	53,074	100
40	柳川市民体育館	福岡県柳川市本町53-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	125	175,298	100
41	大和B&G海洋センター	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾106	交流3相3線式	6,000	6,000	60	94	89,305	100
42	外平排水機場	福岡県柳川市大和町中島外平地内	交流3相3線式	6,000	6,000	60	72	21,792	100
43	筑紫下水ポンプ場	福岡県柳川市筑紫町576-4	交流3相3線式	6,000	6,000	60	86	27,844	100
44	北浦排水機場	福岡県柳川市大和町中島4218	交流3相3線式	6,000	6,000	60	161	22,113	100
45	三橋総合保健福祉センター	福岡県柳川市三橋町正行476	交流3相3線式	6,000	6,000	60	128	236,562	100
46	柳川あめんぼセンター	福岡県柳川市一新町3-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	151	190,018	100
47	雲龍図書館	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾151-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	54	70,935	100
48	柳川消防署	福岡県柳川市本城町4-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	98	225,335	100
49	中島漁港漁業団地排水処理施設	福岡県柳川市大和町大坪	交流3相3線式	6,000	6,000	60	38	71,446	100
50	柳川総合保健福祉センター	福岡県柳川市上宮永町6-3	交流3相3線式	6,000	6,000	60	346	898,553	100
51	柳川浄化センター	福岡県柳川市橋本町630	交流3相3線式	6,000	6,000	60	206	788,924	100
52	矢加部配水場	福岡県柳川市矢加部577-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	260	648,501	100
53	磯島水源地	福岡県柳川市三橋町磯島273	交流3相3線式	6,000	6,000	60	93	177,445	100
54	六合配水場	福岡県柳川市大和町六合	交流3相3線式	6,000	6,000	60	79	246,154	100
総計			-	-	-	-	5,299	8,681,672	-

注1 契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測された需用電力が原則として、これを超えないものとする。

注2 月別の予定使用量は別紙5とする。

注3 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、九州地区の旧一般電気事業者の定める特定規模標準供給条件並びに特定規模需要選択供給条件による。