

令和3年度柳川市役所柳川庁舎外54施設電力需給
施設別概要書

別添資料

No.	需要場所		電力供給条件				予定契約電力及び予定使用電力等		
	施設名		供給方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波数 (Hz)	予定契約電力 (Kw)※1	予定使用量 (KWh)※2	力率 (%)
1	柳川市役所 柳川庁舎	福岡県柳川市本町87-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	154	351,115	100
2	柳川市役所 大和庁舎	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾120	交流3相3線式	6,000	6,000	60	202	338,606	100
3	柳川市役所 三橋庁舎	福岡県柳川市三橋町正行431	交流3相3線式	6,000	6,000	60	134	265,186	100
4	柳川総合保健福祉センター	福岡県柳川市上宮永町6-3	交流3相3線式	6,000	6,000	60	356	835,087	100
5	三橋総合保健福祉センター	福岡県柳川市三橋町正行476	交流3相3線式	6,000	6,000	60	170	249,825	100
6	柳河小学校	福岡県柳川市恵美須町28	交流3相3線式	6,000	6,000	60	82	105,428	100
7	城内小学校	福岡県柳川市本町84	交流3相3線式	6,000	6,000	60	83	72,500	100
8	東宮永小学校	福岡県柳川市下宮永町374	交流3相3線式	6,000	6,000	60	128	167,669	100
9	矢留小学校	福岡県柳川市矢留本町21	交流3相3線式	6,000	6,000	60	142	163,324	100
10	両開小学校	福岡県柳川市有明町1750	交流3相3線式	6,000	6,000	60	118	111,828	100
11	昭代第一小学校	福岡県柳川市田脇810	交流3相3線式	6,000	6,000	60	83	137,141	100
12	昭代第二小学校	福岡県柳川市西浜武1490	交流3相3線式	6,000	6,000	60	122	154,146	100
13	蒲池小学校	福岡県柳川市金納455	交流3相3線式	6,000	6,000	60	136	187,444	100
14	血垣小学校	福岡県柳川市大和町栄1542	交流3相3線式	6,000	6,000	60	83	80,505	100
15	有明小学校	福岡県柳川市大和町血垣開600	交流3相3線式	6,000	6,000	60	58	81,169	100
16	中島小学校	福岡県柳川市大和町中島68	交流3相3線式	6,000	6,000	60	70	84,792	100
17	六合小学校	福岡県柳川市大和町六合1661-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	64	87,022	100
18	大和小学校	福岡県柳川市大和町栄563	交流3相3線式	6,000	6,000	60	60	66,982	100
19	豊原小学校	福岡県柳川市大和町豊原125	交流3相3線式	6,000	6,000	60	73	82,563	100
20	藤吉小学校	福岡県柳川市三橋町藤吉502	交流3相3線式	6,000	6,000	60	160	138,364	100
21	矢ヶ部小学校	福岡県柳川市三橋町柳河406-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	65	65,847	100
22	ニッ河小学校	福岡県柳川市三橋町百町735-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	68	68,307	100
23	垂見小学校	福岡県柳川市三橋町垂見1610	交流3相3線式	6,000	6,000	60	47	60,002	100
24	中山小学校	福岡県柳川市三橋町中山352	交流3相3線式	6,000	6,000	60	35	49,779	100
25	柳城中学校	福岡県柳川市本城町82-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	104	121,777	100
26	柳南中学校	福岡県柳川市上宮永町645-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	107	141,226	100
27	昭代中学校	福岡県柳川市西浜武1494	交流3相3線式	6,000	6,000	60	100	139,106	100
28	蒲池中学校	福岡県柳川市金納455	交流3相3線式	6,000	6,000	60	106	143,060	100
29	大和中学校	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	113	146,939	100
30	三橋中学校	福岡県柳川市三橋町垂見580-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	106	141,321	100
31	柳川学校給食共同調理場	福岡県柳川市久々原232-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	221	368,406	100
32	大和学校給食共同調理場	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾645-3	交流3相3線式	6,000	6,000	60	187	347,652	100
33	三橋学校給食共同調理場	福岡県柳川市三橋町垂見62	交流3相3線式	6,000	6,000	60	96	163,792	100
34	柳河ふれあいセンター	福岡県柳川市新町5-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	24	20,783	100
35	柳川農村環境改善センター	福岡県柳川市下宮永町132-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	40	19,086	100
36	有明まほろばセンター	福岡県柳川市有明町1490	交流3相3線式	6,000	6,000	60	51	45,126	100
37	就業改善センター	福岡県柳川市久々原126-3	交流3相3線式	6,000	6,000	60	24	25,385	100
38	蒲池農村環境改善センター	福岡県柳川市矢加部251-3	交流3相3線式	6,000	6,000	60	13	19,883	100
39	三橋生涯学習センター	福岡県柳川市三橋町正行431-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	70	75,413	100
40	柳川市民文化会館	福岡県柳川市上宮永町43-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	414	348,831	100
41	柳川古文書館	福岡県柳川市隅町71-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	35	58,990	100
42	柳川市民体育館	福岡県柳川市本町53-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	122	116,113	100
43	大和B&G海洋センター	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾106	交流3相3線式	6,000	6,000	60	92	76,449	100
44	学童農園むつごうランド	福岡県柳川市橋本町389	交流3相3線式	6,000	6,000	60	52	26,532	100
45	外平排水機場	福岡県柳川市大和町中島外平地内	交流3相3線式	6,000	6,000	60	65	10,814	100
46	筑紫下水ポンプ場	福岡県柳川市筑紫町576-4	交流3相3線式	6,000	6,000	60	75	18,698	100
47	北浦排水機場	福岡県柳川市大和町中島4218	交流3相3線式	6,000	6,000	60	54	15,803	100
48	柳川あめんぼセンター	福岡県柳川市一新町3-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	117	172,490	100
49	雲龍図書館	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾151-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	54	72,221	100
50	柳川消防署	福岡県柳川市本城町4-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	113	226,979	100
51	中島漁港漁業団地排水処理施設	福岡県柳川市大和町大坪	交流3相3線式	6,000	6,000	60	28	69,786	100
52	柳川浄化センター	福岡県柳川市橋本町630	交流3相3線式	6,000	6,000	60	168	778,267	100
53	矢加部配水場	福岡県柳川市矢加部577-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	291	713,402	100
54	磯島水源地	福岡県柳川市三橋町磯島273	交流3相3線式	6,000	6,000	60	73	116,886	100
55	六合配水場	福岡県柳川市大和町六合	交流3相3線式	6,000	6,000	60	107	243,562	100
	総計		-	-	-	-	5,915	8,989,409	-

注1 契約上利用できる電気の最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測された需用電力が原則として、これを超えないものとする。

注2 月別の予定使用量は別紙5とする。

注3 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、九州地区の旧一般電気事業者の定める特定規模標準供給条件並びに特定規模需要選択供給条件による。